

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 44/ _____

Мадениетский с.о.
Место составления

07.06.2023 г.
Время 10:5

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 44 от 06.06.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ЖАНГОЖИН АСЕТ НУРГАЗАЕВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района
СУЛТАНОВ АСХАТ АСКАРОВИЧ - инженер ОЧС Сандыктауского района
НУРПЕЙСОВ МЕЙРАМ МАХСОТОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Сандыктауского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Мадениет отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Мадениет отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, САНДЫКТАУСКИЙ, Мадениет, Амангельды Иманова (УЛИЦА), 19.

5. Срок проведения проверки 06.06.2023 - 07.06.2023

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Мадениет отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует техническая документация по автоматической пожарной сигнализации, а именно: проектной документации на системы и установки пожарной автоматики и план-график и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Основание: п.п.1, 8 п.70 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

№55, п.121 проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности. ;

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Куш

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Жудайбергенова К.Д. Сеп

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «__» листах

«__» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.