

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 30/_____**

Мадениетский с.о.
Место составления

23.04.2024 г.
Время 11:50

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 30 от 08.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

ЖАНГОЖИН АСЕТ НУРГАЗАЕВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района

НУРПЕЙСОВ МЕЙРАМ МАХСОТОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Сандыктауского района

ДАУТОВ НИЯЗБЕК ЖУМАБАЕВИЧ - Главный специалист ОЧС Сандыктауского района

СУЛТАНОВ АСХАТ АСКАРОВИЧ - инженер ОЧС Сандыктауского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Мадениет отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Ақмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Мадениет отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Ақмолинской области", АҚМОЛИНСКАЯ, САНДЫКТАУСКИЙ, Мадениет, Амангельды Иманова (УЛИЦА), 19.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 22.04.2024 - 23.04.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Мадениет отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Ақмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Территория школы не очищена от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сгораемого мусора и других горючих материалов. Основание: п.59 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21	П. 23 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	февраля 2022 года №55(далее – ППБ РК №55);	
2	На первом этаже школы и в котельной автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения людей о пожаре, находится в технически неисправном состоянии. Основание: п.6, 62 ППБ РК №55;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В здании школы не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и осуществление проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением протокола испытаний. Основание: п. 21 ППБ РК №55;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Световые указатели «Выход» управления эвакуацией людей при пожаре у выхода из левого крыла находится в технически не исправном состоянии. Основание: п.35 ППБ РК №55;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В помещении котельной розетка смонтирована на сгораемом основании. Основание: п.79 ППБ РК № 55;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В помещении котельной электрические провода выполнены при помощи скрутки, без применения методов пайки, опрессовки, сварки или соединения при помощи специальных зажимов. Основание: п. 80 ППБ РК № 55;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Куртеев М.А.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлена Кобякова С.С. как

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

как нет

Приложение на « 2 » листах

«23» 04 2024.